

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA10-0236

Valable 5 ans à compter du 08 juillet 2010

Matériau présenté par : ALPHACAN
12-18 avenue de la Jonchère
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FRANCE

Marque commerciale : Profilés Gammes ESTHEA – ALPHA'B – in Alpha 70

Description sommaire :

Profilés rigides double paroi à base de polychlorure de vinyle extrudé et de charges minérales.
Références de la matière polychlorure de vinyle : PEN 674 blanc cassé (référence « S40 ») -
PEN 674 blanc (référence « S24/205 ») - PEN 674 gris (référence « S24/591 ») - PEN 674
beige (référence « S24/591 »).

Caractéristiques :

Références	Epaisseur nominale totale (mm)	Epaisseur mesurée de paroi (mm)	Masse linéique nominale (g/m)
S40	40	Environ 1,80	1500
S24/205	24	Environ 1,10	1025
S24/591	24	Environ 1,50	2700

Coloris : divers.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement

Classement :

M2

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA10-0236 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 08 juillet 2010

**Le Technicien
Responsable de l'essai**



Franck GOGUEL

**Le Chef du laboratoire
Réaction au Feu**



Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS