

Numéro	17-000013-PR03 (NW Z9-A01-04-fr-01)
Titulaire	TRYBA Bernsdorfer GmbH Güterbahnhofstr. 48 01917 Kamenz Allemagne
Produit	Fenêtre standard, à deux vantaux
Dénomination	Système: TB B80
Détails	Fabricant TRYBA Bernsdorfer GmbH, - Kamenz ; type d'ouverture fenêtré battante / oscillo-battante ; dimensions hors tout (l x h) 1450 mm x 1480 mm ; niveaux d'étanchéité de feuillure 2 ; masse surfacique 51,4 kg/m ² ; nombre de vantaux 2 ; Vitrage isolant: composition du vitrage Float 12 / Argon 18 / VSG 44.1 SI 8 ; dormant : matériau bois résineux- pin ; largeur apparente 78 mm ; profondeur du système 80 mm ; ouvrant : matériau bois résineux - pin ; largeur apparente 78 mm ; profondeur du système 80 mm
Particularités	Fenêtre à recouvrement
Résultat	

Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w et valeurs d'adaptation du spectre C et C_{tr} selon EN ISO 10140-2:2010-09, EN ISO 717-1:2013-03




$$R_w (C; C_{tr}) = 45 (-2; -5) \text{ dB}$$

ift Rosenheim
20.06.2017



Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Directeur de ressort
Acoustique du bâtiment



Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH)
Ingénieur de test
Acoustique du bâtiment

Bases *)

EN ISO 10140-2:2010-09


EN ISO 717-1:2013-03

EN ISO 10140-1:2016-08

*) et versions nationales correspondantes
(par ex. DIN EN)

Rapport d'essai: 17-000013-PR03
PB Z9-A01-04-de-01

Représentation



Notes concernant l'utilisation

Les résultats déterminés peuvent être utilisés pour le justificatif selon les bases susmentionnées.

Validité

Non limitée dans le temps.
Observer l'actualité des bases ainsi que la conformité du produit lors de l'application.

Notes concernant la publication

A ce sujet, c'est la « Notice relative à l'utilisation des documentations d'essai de l'ift » qui fait foi

Contrôle d'identité



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 050 00182